

## Stoßchlorung

Eine Methode, die in Problemfällen schnell wieder für kristallklares Wasser sorgt, ist die Stoßchlorung. Es handelt sich um eine schnelle Anhebung des Chlorwertes, um alle vorhandenen Bakterien, mögliche Krankheitserreger und Trübungen zu beseitigen.

### **Vorgehensweise:**

1. pH-Wert auf 7,0 bis 7,4 einstellen
2. Algen mechanisch von Wänden und Boden wegbürsten
3. Sandfilter gründlich rückspülen ( ca. 5 Minuten )
4. Bei laufender Umwälzung Stoßchlorung mit 20g Chlorifix pro m<sup>3</sup> durchführen.
5. Eine Superflock Kartusche in den Skimmer legen und 24 Std. filtern
6. Sandfilter erneut rückspülen
7. Am nächsten Tag Desalgin 250 ml pro 10 m<sup>3</sup> zugeben

### **24 Stunden nach der Stoßchlorung mit Pooltester messen:**

Wenn der Chlorgehalt unter 1,5 mg/L liegt, Stoßchlorung wiederholen. Ein Chlorwert bis zu 3,0 mg/L verursacht nach unserer Erfahrung keine Probleme, d.h. bei Chlorwerten unter 3,0 mg/L kann der Pool wieder benutzt werden. Bei einem Chlorwert über 3,0 mg/L sollten Sie unbedingt warten, bis der Chlorwert gesunken ist.